

Контрольно надзорное мероприятие № 78220061000201609205 от 28.02.2022

Статус: Завершено
**Контролируемое
лицо:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №
500 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
**Контрольный(на
дзорный) орган:** ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 31.01.2022
Сертификат: 74 83 28 79 86 84 86 72 07 14 16 43 12 09 25 95
19 75 31 49 05 21 19 4
Выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Писяев Олег Владимирович, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Действителен: с 29.06.2021 по 29.09.2022

Общие сведения о КНМ

Контрольный(надзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Дата начала КНМ: 28.02.2022
Дата окончания КНМ: 14.03.2022

Срок проведения (дней): 10
Вид государственного контроля (надзора): Федеральный
государственный пожарный надзор

Вид КНМ: Выездная проверка

Место вынесения решения: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 26

Номер решения: 41-1-40

Дата и время издания решения: 31.01.2022 11:00:00

ФИО должностного лица: Писяев Олег Владимирович

Должность лица, подписавшего акт: главные государственные инспекторы административно-территориальных единиц (округов, районов) в гг. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи по пожарному надзору – начальники структурных подразделений, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора в структурных подразделениях территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, осуществляющие деятельность в границах административно-территориальных единиц (округов, районов) в гг. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи

Характер КНМ: Внеплановое КНМ

Контрольно надзорное мероприятие № 78220061000201609205 от 28.02.2022

Статус: Завершено
Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 500 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ



№ п/п	Основание	Дата основания проведения	Текст основания проведения
1.	4.0.9 (ФЗ 248) Истечение срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований	25.02.2022	

Информация о согласовании

Информация об органе прокуратуры:

Город Санкт-Петербург город федерального значения, Прокуратура г. Санкт-Петербург

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры

Необходимость согласования: Не требует согласования

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 500 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНН: 7820020617

ОГРН: 1027809003518

ОКВЭД:

№ п/п	код ОКВЭД	расшифровка ОКВЭД
1.	85.14	Образование среднее общее

Информация об Объектах КНМ

Контрольно надзорное мероприятие № 78220061000201609205 от 28.02.2022

Статус: Завершено

Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 500 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ



№ п/п	Местонахождение	Тип объекта	Вид объекта	Подвид объекта	Категория риска	Класс опасности
1.	196601, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ПУШКИН, УЛИЦА ГОСПИТАЛЬНАЯ, ДОМ 24, ЛИТЕРА А,	Производственные объекты	здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности	здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности		
2.	196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 24, литера А	Производственные объекты	здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности	здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности		

Перечень действий

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 78220061000201609205 от 28.02.2022**

Статус: Завершено
**Контролируемое
лицо:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №
500 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
**Контрольный(на
дзорный) орган:** ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ



№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	Осмотр	28.02.2022	14.03.2022
2.	Истребование документов	28.02.2022	14.03.2022

Обязательные требования, подлежащие проверке

Контрольно надзорное мероприятие
№ 78220061000201609205 от 28.02.2022

Статус: Завершено
Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 500 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ



Формулировка требования:	Наименование НПА:	Дата НПА	Требование соблюдено
Лестница 2-го этажа, соединяющая более двух наземных этажей, не отделена от примыкающих к ней помещений и коридоров противопожарными перегородками не ниже 1-го типа	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 59, ст. 87, ст. 88, ст. 90, табл. 23, табл. 24; Свод правил «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным конструкциям» СП 4.13130.2013 п. 4.19	22.07.2008	Нет

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 78220061000201609205 от 28.02.2022**

Статус: Завершено
Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 500 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ



Формулировка требования:	Наименование НПА:	Дата НПА	Требование соблюдено
Не обеспечена ширина эвакуационного выхода (1,2 м) из коридора левого крыла здания 2-го этажа в общий холл	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130. 2020 п. 4.2.19 (взамен п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	22.07.2008	Нет

**Контрольно надзорное мероприятие
№ 78220061000201609205 от 28.02.2022**

Статус: Завершено
Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 500 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ



Формулировка требования:	Наименование НПА:	Дата НПА	Требование соблюдено
Лестница для сообщения между первым и цокольным (подвальным) этажом не ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 59, ст. 87, ст. 88, ст. 90, табл. 23, табл. 24; Свод правил «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным конструкциям» СП 4.13130.2013 п. 4.18	22.07.2008	Нет

Места (место) проведения контрольного (надзорного) мероприятия

196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 24, литера А

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ

Дата уведомления: 25.02.2022

Способ уведомления: Нарочно